

Aplinkos apsaugos agentūrai
Aplinkos apsaugos departamentui
(tinkamą langelį pažymėti X)

X

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Šiaulių vandenys“	144133366
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių miesto	Šiauliai				

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 41) 525 550	(8 41) 592 266	office@siauliuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai, dumblo saugojimo aikštelės					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių rajono					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2023 metų gruodžio mėn.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Technologinių procesų monitoringas neatliekamas, duomenys nepateikiami.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami atskirai.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys pateikiami atskirai.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-12-07	24 val. sudėtinis 08 ⁰⁰	Nuotekos prieš valymą	8	19500	160632	Ne	6,4	1001	pH, vnt.	7,76	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	458
								1004	SM,mg/l	246	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	628	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	260	LST EN ISO 5815-1:2019 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	84	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	6,39	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	72,7	LAND 84-2006			
								4006	Cinkas, mg/l	0,271	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	5,4	LST EN ISO 18856:2005	*	**	231207 MV494

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-12-20	24 val. Sudėtinis 10 ³⁰	Nuotekos prieš valymą	13	22906	275250	Ne	9,1	1001	pH, vnt.	7,71	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	488
								1004	SM,mg/l	286	LAND46-2007			
								1005	ChDScr, mg/l	499	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	230	LST EN ISO 5815-1:2019 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	68	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	7,11	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	60,0	LAND84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	1028 818	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,236	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	6,2	LST EN ISO 18856:2005	*	**	231221 MV524
2023-12-07	24 val. sudėtinis 08 ²⁰	Nuotekos po biol. valymo išleistuvas Nr. 4	8	19500	160632	Ne	1,4	1001	pH, vnt.	7,58	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	459
								1004	SM, mg/l	6,4	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	13	1			
								1005	ChDScr, mg/l	37,3	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	2,8	LST EN ISO 5815-1:2019 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,0614	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,007	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	8,66	LAND 65-2005			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,57	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,70	LAND 58:2003			
									Išt. deguonis, mg/l	9,2	LST EN ISO 5814:2012			
								1102	Chloridai, mg/l	181	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	9,25	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	974 768	1			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,072	LST EN ISO 12846:2012			
								4006	Cinkas, mg/l	0,0861	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	<0,05	LST EN ISO 18856:2005	*	**	231207 MV494
2023-12-20	24 val. Sudėtinis 10 ⁴⁰	Nuotekos po biol. valymo išleistu- vas Nr. 4	13	22906	275250	Ne	10,4	1001	pH, vnt.	7,66	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	489
								1004	SM, mg/l	1,7	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	6,0	1			
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	17,0	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	2,2	LST EN ISO 5815-1:2019 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,0968	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,007	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	6,15	LAND 65-2005			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,70	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,86	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	113	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	7,27	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	870 692	1			
									Išt. deguonis, mg/l	5,8	LST EN ISO 5814:2012			
								4006	Cinkas, mg/l	0,144	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	<0,05	LST EN ISO 18856:2005	*	**	231221 MV524

** - UAB „Vandens tyrimai“, * - Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.176-01 (2021-02-01)

Parengė:

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)

2024-01-16