

Aplinkos apsaugos agentūrai
Aplinkos apsaugos departamentui
(tinkamą langelį pažymėti X)

X

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Šiaulių vandenys“	144133366
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių miesto	Šiauliai				

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 41) 525 550	(8 41) 592 266	office@siauliuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai, dumblo saugojimo aikštelės					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių rajono					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2024 metų birželio mėn.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Technologinių procesų monitoringas neatliekamas, duomenys nepateikiami.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami atskirai.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys pateikiami atskirai.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-06-13	24 val. sudėtinis 08 ⁰⁰	Nuotekos prieš valymą	21	194	407135	Ne	14,9	1001	pH, vnt.	7,74	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	214
								1004	SM,mg/l	330	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	719	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	300	LST EN ISO 5815-1:2019 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	85	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	8,10	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	65,2	LAND 84-2006			
								4006	Cinkas, mg/l	0,419	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	5,2	LST EN ISO 18856:2005	*	**	240613 MV217

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-06-27	24 val. Sudėtinis 07 ⁵⁵	Nuotekos prieš valymą	14	17712	252629	Ne	17,6	1001	pH, vnt.	8,02	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	255
								1004	SM,mg/l	208	LAND46-2007			
								1005	ChDSCr, mg/l	500	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	280	LST EN ISO 5815-1:2019 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	90	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	13,0	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	56,1	LAND84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	1020 758	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,0408	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	16	LST EN ISO 18856:2005	*	**	240627 MV236
2024-06-13	24 val. sudėtinis 08 ²⁵	Nuotekos po biol. valymo išleistu- vas Nr. 4	21	19406	407135	Ne	17,2	1001	pH, vnt.	7,91	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	215
								1004	SM, mg/l	<1,80	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	10	1			
								1005	ChDSCr, mg/l	26,8	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	2,1	LST EN ISO 5815-1:2019 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,0777	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,012	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	8,19	LAND 65-2005			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,66	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,74	LAND 58:2003			
									Išt. deguonis, mg/l	5,4	LST EN ISO 5814:2012			
								1102	Chloridai, mg/l	191	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	9,20	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	900 750	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,0376	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,05	LST EN ISO 18856:2005	*	**	240613 MV217
2024-06-27	24 val. Sudėtinis 08 ¹⁵	Nuotekos po biol. valymo išleistu- vas Nr. 4	14	17712	252629	Ne	18,2	1001	pH, vnt.	7,97	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	256
								1004	SM, mg/l	<1,80	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	14	1			
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	43,0	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	5,7	LST EN ISO 5815-1:2019 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,0257	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,028	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	8,38	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,75	LAND 58:2003			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1203	B. fosforas, mg/l	0,86	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	134	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	9,64	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	1018 776	1			
									Išt. deguonis, mg/l	6,2	LST EN ISO 5814:2012			
								4006	Cinkas, mg/l	<0,018	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	<0,05	LST EN ISO 18856:2005	*	**	240627 MV236

** - UAB „Vandens tyrimai“, * - Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.176-01 (2021-02-01)

Parengė:

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)

2024-07-29