

Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos
Šiaulių valdybai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ
DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio
asmens kodas

UAB „Šiaulių vandenys“	144133366
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių miesto	Šiauliai				

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 41) 525 550	(8 41) 592 266	office@siauliuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai, dumblo saugojimo aikštelės

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių rajono					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2021 metų liepos mėn.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Technologinių procesų monitoringas neatliekamas, duomenys nepateikiami.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami atskirai.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys pateikiami atskirai.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-07-08	24 val. sudėtinis 08 ⁴⁵	Nuotekos prieš valymą	23	22063	564222	Ne	16,0	1001	pH, vnt.	7,99	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	297
								1004	SM,mg/l	94	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	329	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	144	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	80	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	6,84	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	60,6	LAND 84-2006			
								4006	Cinkas, mg/l	0,108	LST ISO 8288:2002			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	12	LST EN ISO 18856:2005	*	**	210708 MV440

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021-07-22	24 val. Sudėtinis 08 ⁴⁵	Nuotekos prieš valymą	14	20299	306810	Ne	19,8	1001	pH, vnt.	7,91	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	317
								1004	SM,mg/l	191	LAND46-2007			
								1005	ChDScr, mg/l	545	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	198	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	112	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	7,56	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	64,3	LAND84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	1066 750	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,494	LST ISO 8288:2002			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	5,6	LST EN ISO 18856:2005	*	**	210722 MV468
2021-07-08	24 val. sudėtinis 08 ⁵⁵	Nuotekos po biol. valymo išleistuvas Nr. 4	23	22063	564222	Ne	18,8	1001	pH, vnt.	7,91	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	298
								1004	SM, mg/l	3,9	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	14	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	41,5	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	2,5	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,039	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,015	LAND 39-2000			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	6,22	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,27	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,44	LAND 58:2003			
									Išt. deguonis, mg/l	6,4	LST EN ISO 5814:2012			
								1102	Chloridai, mg/l	147	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	9,61	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	1078 830	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,045	LST ISO 8288:2002			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,08	LST EN ISO 18856:2005			
												*	**	210708 MV440
2021-07-22	24 val. Sudėtinis 08 ⁵⁵	Nuotekos po biol. valymo išleistu- vas Nr. 4	14	20299	306810	Ne	19,7	1001	pH, vnt.	7,84	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	318
								1004	SM, mg/l	<2,4	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	15	1			
								1005	ChDScr, mg/l	29,0	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	1,9	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,090	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,076	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	6,66	LAND 65-2005			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,23	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,34	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	157	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	9,52	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	956 770	1			
									Išt. deguonis, mg/l	6,0	LST EN ISO 5814:2012			
								4006	Cinkas, mg/l	0,098	LST ISO 8288:2002			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,08	LST EN ISO 18856:2005	*	**	210722 MV468

** - UAB „Vandens tyrimai“, * - Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.176-01 (2021-02-01)

Parengė:

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data) 2021-08-16