

Aplinkos apsaugos agentūrai
Aplinkos apsaugos departamentui
(tinkamą langelį pažymėti X)

X

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Šiaulių vandenys“	144133366
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių miesto	Šiauliai				

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 41) 525 550	(8 41) 592 266	office@siauliuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai, dumblo saugojimo aikštelės
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių rajono					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2022 metų sausio mėn.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Technologinių procesų monitoringas neatliekamas, duomenys nepateikiami.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami atskirai.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys pateikiami atskirai.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-01-06	24 val. sudėtinis 09 ⁰⁰	Nuotekos prieš valymą	6	27872	202490	Ne	5,5	1001	pH, vnt.	7,86	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	5
								1004	SM,mg/l	294	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	489	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	238	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	64	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	6,03	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	46,3	LAND 84-2006			
								4006	Cinkas, mg/l	0,159	LST ISO 8288:2002			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,072	LST EN ISO 12846:2012			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	1,5	LST EN ISO 18856:2005	*	**	220106 MV001

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-01-20	24 val. Sudėtinis 08 ⁰⁰	Nuotekos prieš valymą	14	22882	330266	Ne	7,2	1001	pH, vnt.	7,87	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	19
								1004	SM,mg/l	262	LAND46-2007			
								1005	ChDScr, mg/l	644	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	235	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	64	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	7,47	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	61,4	LAND84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	1052 816	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,323	LST ISO 8288:2002			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,072	LST EN ISO 12846:2012			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	2,3	LST EN ISO 18856:2005	*	**	220120 MV032
2022-01-06	24 val. sudėtinis 09 ²⁰	Nuotekos po biol. valymo išleistu- vas Nr. 4	6	27872	202490	Ne	8,1	1001	pH, vnt.	7,65	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	6
								1004	SM, mg/l	3,5	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	11	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	34,4	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	4,8	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,148	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,924	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	5,37	LAND 65-2005			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,35	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,50	LAND 58:2003			
									Išt. deguonis, mg/l	7,7	LST EN ISO 5814:2012			
								1102	Chloridai, mg/l	142	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	9,78	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	862 662	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,041	LST ISO 8288:2002			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,072	LST EN ISO 12846:2012			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,25	LST EN ISO 18856:2005	*	**	220106 MV001
2022-01-20	24 val. Sudėtinis 08 ²⁰	Nuotekos po biol. valymo išleistu- vas Nr. 4	14	22882	330266	Ne	7,8	1001	pH, vnt.	7,74	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	20
								1004	SM, mg/l	2,8	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	10	1			
								1005	ChDScr, mg/l	37,0	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	3,8	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,213	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,282	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	6,19	LAND 65-2005			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,46	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,76	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	176	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	9,78	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	1002 764	1			
									Išt. deguonis, mg/l	8,2	LST EN ISO 5814:2012			
								4006	Cinkas, mg/l	0,072	LST ISO 8288:2002			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,072	LST EN ISO 12846:2012			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,31	LST EN ISO 18856:2005	*	**	220120 MV032

** - UAB „Vandens tyrimai“, * - Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.176-01 (2021-02-01)

Parengė:

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)

2022-02-10