

Aplinkos apsaugos agentūrai
Aplinkos apsaugos departamentui
(tinkamą langelį pažymėti X)

X

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Šiaulių vandenys“	144133366
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šiaulių miesto	Šiauliai				

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 41) 525 550	(8 41) 592 266	office@siauliuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai, dumblo saugojimo aikštelės adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šiaulių rajono					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2022 metų vasario mėn.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Technologinių procesų monitoringas neatliekamas, duomenys nepateikiami.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami atskirai.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys pateikiami atskirai.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-02-10	24 val. sudėtinis 08 ⁰⁰	Nuotekos prieš valymą	21	31248	596594	Ne	5,8	1001	pH, vnt.	7,72	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	54
								1004	SM,mg/l	219	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	435	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	178	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	53	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	7,83	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	39,9	LAND 84-2006			
								4006	Cinkas, mg/l	0,226	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	2,0	LST EN ISO 18856:2005	*	**	220210 MV081

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-02-24	24 val. Sudėtinis 08 ⁰⁰	Nuotekos prieš valymą	14	33345	477796	Ne	5,5	1001	pH, vnt.	7,72	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	71
								1004	SM,mg/l	168	LAND46-2007			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	320	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	134	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	49	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	5,13	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	39,8	LAND84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	926 740	1			
2022-02-10	24 val. sudėtinis 08 ²⁰	Nuotekos po biol. valymo išleistu- vas Nr. 4	21	31248	596594	Ne	8,0	4006	Cinkas, mg/l	0,236	LST ISO 8288:2002	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	55
								1001	pH, vnt.	7,82	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	SM, mg/l	3,4	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	8,8	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	32,7	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	2,9	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,169	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,016	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	6,05	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,60	LAND 58:2003			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1203	B. fosforas, mg/l	0,83	LAND 58:2003			
									Išt. deguonis, mg/l	7,6	LST EN ISO 5814:2012			
								1102	Chloridai, mg/l	146	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	9,43	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	900 638	1			
								4006	Cinkas, mg/l	<0,04	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,30	LST EN ISO 18856:2005	*	**	220210 MV081
2022-02-24	24 val. Sudėtinis 08 ¹⁵	Nuotekos po biol. valymo išleistu- vas Nr. 4	14	33345	477796	Ne	7,4	1001	pH, vnt.	7,74	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	72
								1004	SM, mg/l	<1,5	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	9,2	1			
								1005	ChDScr, mg/l	28,8	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	2,6	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,027	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,014	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	7,52	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,60	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,76	LAND 58:2003			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1102	Chloridai, mg/l	142	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	9,88	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	882 660	1			
									Išt. deguonis, mg/l	7,1	LST EN ISO 5814:2012			
								4006	Cinkas, mg/l	<0,04	LST ISO 8288:2002			

** - UAB „Vandens tyrimai“, * - Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.176-01 (2021-02-01)

Parengė:

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)

2022-03-15