

Aplinkos apsaugos agentūrai
Aplinkos apsaugos departamentui
(tinkamą langelį pažymėti X)

X

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Šiaulių vandenys“	144133366
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių miesto	Šiauliai				

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 41) 525 550	(8 41) 592 266	office@siauliuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai, dumblo saugojimo aikštelės
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių rajono					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2022 metų gegužės mėn.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Technologinių procesų monitoringas neatliekamas, duomenys nepateikiami.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami atskirai.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys pateikiami atskirai.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-05-03	24 val. sudėtinis 09 ⁰⁰	Nuotekos prieš valymą	12	20840	269270	Ne	7,8	1001	pH, vnt.	7,86	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	175
								1004	SM,mg/l	286	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	641	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	260	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	89	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	9,18	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	65,4	LAND 84-2006			
								4006	Cinkas, mg/l	0,198	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	18	LST EN ISO 18856:2005	*	**	220503 MV318

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022-05-19	24 val. Sudėtinis 08 ⁰⁰	Nuotekos prieš valymą	16	21470	321270	Ne	7,9	1001	pH, vnt.	7,85	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	214
								1004	SM,mg/l	460	LAND46-2007			
								1005	ChDScr, mg/l	812	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ , mg/l	300	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
									PI, mg/l	113	1			
								1203	B. fosforas, mg/l	9,81	LAND 58:2003			
								1201	B. azotas, mg/l	84,5	LAND84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	1098 850	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,384	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	2,1	LST EN ISO 18856:2005	*	**	220519 MV379
2022-05-03	24 val. sudėtinis 09 ²⁰	Nuotekos po biol. valymo išleistuvas Nr. 4	12	20840	269270	Ne	8,6	1001	pH, vnt.	7,90	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	176
								1004	SM, mg/l	5,6	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	9,6	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	33,5	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	3,8	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,036	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,013	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	8,43	LAND 65-2005			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,39	LAND 58:2003			
								1203	B. fosforas, mg/l	0,58	LAND 58:2003			
									Išt. deguonis, mg/l	9,2	LST EN ISO 5814:2012			
								1102	Chloridai, mg/l	125	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	10,3	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	926 712	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,084	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,10	LST EN ISO 18856:2005	*	**	220503 MV318
2022-05-19	24 val. Sudėtinis 08 ²⁰	Nuotekos po biol. valymo išleistu- vas Nr. 4	16	21470	321270	Ne	15,2	1001	pH, vnt.	8,09	LST EN ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	215
								1004	SM, mg/l	2,2	LAND 46-2007			
									PI, mg/l	12	1			
								1005	ChDScr, mg/l	39,8	ISO 15705:2002 (E)			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	2,4	LAND 47-1:2007 LAND 47-2:2007			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,114	LAND 38-2000			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,013	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	5,86	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,48	LAND 58:2003			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1203	B. fosforas, mg/l	0,74	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	170	LAND 63-2004			
								1201	B. azotas, mg/l	7,43	LAND 59:2003 LAND 84-2006			
									Mineralizacija, mg/l 105°C 550°C	1022 802	1			
									Išt. deguonis, mg/l	7,1	LST EN ISO 5814:2012			
								4006	Cinkas, mg/l	0,056	LST ISO 8288:2002			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,25	LST EN ISO 18856:2005	*	**	220519 MV379

** - UAB „Vandens tyrimai“, * - Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.176-01 (2021-02-01)

Parengė:

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)

2022-06-17